





# 谱尼测试集团江苏有限公司 检测报告

委托单位: 江苏谱尼测试有限公司

报告编号: PNY-SZHBG062-119-2018A

检测项目: 水质检测

检测标准: GB 5749-2006

检测地点: 江苏省苏州市工业园区金芳路8号

检测日期: 2020年08月11日

检测人员: 张三

审核人员: 李四

签发日期: 2020年08月11日


报告编号: PNY-SZHBG062-119-2018A

| 序号 | 检测项目   | 检测结果     | 判定 |
|----|--------|----------|----|
| 1  | 总硬度    | 150mg/L  | 合格 |
| 2  | 钙硬度    | 100mg/L  | 合格 |
| 3  | 镁硬度    | 50mg/L   | 合格 |
| 4  | 总溶解性固体 | 200mg/L  | 合格 |
| 5  | 电导率    | 200μS/cm | 合格 |
| 6  | pH值    | 7.5      | 合格 |

检测单位: 谱尼测试集团江苏有限公司

检测日期: 2020年08月11日

报告编号: PNY-SZHBG062-119-2018A



审核人: 李四

签发日期: 2020年08月11日

批准人: 张三

报告编号: PNY-SZHBG062-119-2018A

签发日期: 2020年08月11日

报告编号: PNY-SZHBG062-119-2018A



## 检测结果

No. IOB1RBZF85372955

第2页, 共2页

| 样品编号及名称            | 检测项目    | 限值 | 检测结果 |
|--------------------|---------|----|------|
| F85372955<br>1号炉炉渣 | 热灼减率, % | ≤5 | 3.2  |

——以下空白——

