231712050363

迅捷检测

检测报告

迅捷检字[2025]XH175号

（加盖检测报告专用章）

说 明

1.由受托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。

2.委托单

法规和技术文件的规定。

10.如果项目左上角标注“*”，表示该项目为本公司分包项目

检测报告

一、检测情况

1、项目名称：仙桃绿色东方环保发电有限公司2025年9月厂区总排口废

3、委托单位：仙桃绿色东方环保发电有限公司

5、采样时间：2025年9月2日

检测4次

表2 废水样品信息一览表

检测点位	检测频次	样品性状	样品编号
第一次	无色、透明、无气味、无浮油	S250902111	

检测点位	检测项目	单位	检测结果			标准限值	检测结论
			第一次				
氨氮	mg/L	0.764	0.807	0.876	0.957	45	合格

公司采取各项措施对检测全过程进行质量保证和控制。

4、参加检测的技术人员，均经培训合格后持证上岗。

5、检测仪器设备经计量检定合格，并在有效期内使用。

规范》（HJ 91.1-2019）、《水质 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）等国家现行的标准、技术规范进行。

5、检测过程根据《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）采用空白样品、当气仪器、质控样、曲面校核等进行质量控制。

悬浮物	——	——	ND	合格
化学需氧量	——	——	ND	合格
五日生化需氧量	——	——	ND	合格

报告编号：迅捷检字[2025]Y1175号

表5 废水质量控制统计表

检测项目	结果评定			
	合格	合格	合格	合格
	合格	合格	合格	合格
	合格	合格	合格	合格

本项目所使用的检测仪器及检测方法，详细见表6。

表6 检测项目所使用仪器、方法明细一览表

氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	可见分光光度计	0.025mg/L
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	GB 11893-89	可见分光光度计	0.01mg/L
石油类和动植物油	水质 石油类和动植物油	HJ 637-2018		

附图1 监测点位示意



报告结束

签发：

日期：　　日期：　　日期：